

Kvalita vody 2011-2012		Parametr	pH	Acidita (ZNK 8,3)	Alkalita (KNK 4,5)	tvrdost	vápník	hořčík	zákal	barva	železo celk.	mangan	dusičnany
Zásobovaná oblast - Obce		Jednotka	-	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mg/l	mg/l	ZFn	mg/l Pt	mg/l	mg/l	mg/l
		Mezní hodnoty dle Vyhl. 252/2004 Sb.	6,5 - 9,5	-	-	doporučené 2 - 4	doporučené 40 - 80	doporučené 20 - 30	5	20	0,20	0,05	50
Bartoňov	Prameniště Bohdík		7,9	0,2	3,8	2,0	53,0	17,0	0,09	1,5	0,05	0,02	8,0
Bílá Lhota	Vrt Řimice		7,4	0,4	5,9	4,3	140,0	19,0	0,07	2,0	0,05	0,02	18,9
Bludov	Vrty Olšany		7,6	0,2	3,3	2,0	70,0	7,4	0,09	2,0	0,05	0,02	21,9
Červená Lhota	Vrt Řimice		7,4	0,4	5,9	4,3	140,0	19,0	0,07	2,0	0,05	0,02	18,9
Dolní Studénky	Vrty a jímání Nový Malín		6,9			1,1	29,0	8,6	0,09	2,0	0,05	0,02	21,9
Doubravice	Úpravná vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Filipov	Vrty a jímání Růžové údolí VDJ Račice		7,3	0,3	2,4	1,9	57,0	11,0	0,10	1,2	0,05	0,02	8,6
Filipová	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,4	0,1	0,3	0,3	10,0	1,3	0,16	3,8	0,09	0,02	5,8
Habartice	Jímání-studna Habartice		7,6	0,2	3,4	1,9	69,0	5,2	0,06	1,7	0,05	0,02	18,6
Hanušovice	Prameniště horní, VDJ I - horní		7,2	0,2	1,3	1,0	32,0	3,6	0,14	1,2	0,05	0,02	27,9
Hanušovice	Prameniště louka, VDJ II - střední		7,2	0,2	2,2	1,3	47,0	4,2	0,09	1,2	0,05	0,02	17,4
Hanušovice	Prameniště Cikrý + dolní, VDJ III - Rychta		7,5	0,2	3,0	1,9	66,0	6,9	0,09	1,0	0,05	0,02	21,4
Hanušovice	Vrty, VDJ IV - Zetor		7,5	0,2	3,6	2,0	72,0	5,7	0,52	1,5	0,06	0,02	7,8
Hněvkov	Jímání-studna Hněvkov		7,0	0,4	2,4	1,7	53,0	9,1	0,15	1,6	0,05	0,02	30,0
Hraběšice	Vrt Hraběšice		6,7	0,5	1,1	0,7	18,0	5,3	0,44	4,3	0,10	0,02	14,3
Hrabí	Vrt Řimice		7,4	0,4	5,9	4,3	140,0	19,0	0,07	2,0	0,05	0,02	18,9
Hradečná	Vrt Řimice		7,4	0,4	5,9	4,3	140,0	19,0	0,07	2,0	0,05	0,02	18,9
Hynčice n/M	Jímání-studna Hynčice		6,7	0,3	1,5	0,9	32,0	3,4	0,14	4,4	0,07	0,02	12,4
Chroměč	Vrty Olšany		7,6	0,2	3,3	2,0	70,0	7,1	0,13	1,7	0,05	0,02	25,9
Javoří	Úpravná vody Lesnice		7,1	0,6	3,0	2,4	76,0	13,0	0,25	1,7	0,07	0,02	47,3
Jestřebí	Úpravná vody Lesnice		7,1	0,6	3,0	2,4	76,0	13,0	0,25	1,7	0,07	0,02	47,3
Jestřebíčko	Úpravná vody Lesnice		7,1	0,6	3,0	2,4	76,0	13,0	0,25	1,7	0,07	0,02	47,3
Klopina	Jímání-studna Veleboř		6,4	1,0	1,1	0,8	27,0	2,5	0,06	1,4	0,05	0,02	17,4
Kociánov	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,4	0,1	0,3	0,3	10,0	1,3	0,16	3,8	0,09	0,02	5,8
Kouty n/D	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,4	0,1	0,3	0,3	10,0	1,3	0,16	3,8	0,09	0,02	5,8
Králec	Vrty a jímání Nový Malín		6,9			1,1	29,0	8,6	0,09	2,0	0,05	0,02	21,9
Krchleby	Úpravná vody Lesnice		7,1	0,6	3,0	2,4	76,0	13,0	0,25	1,7	0,07	0,02	47,3
Křemečov	Úpravná vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Květin	Úpravná vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Leština	Úpravná vody Lesnice		7,1	0,6	3,0	2,4	76,0	13,0	0,25	1,7	0,07	0,02	47,3
Libivá	Úpravná vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Loštice	Úpravná vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Loučná nad Desnou	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,4	0,1	0,3	0,3	10,0	1,3	0,16	3,8	0,09	0,02	5,8
Maletín	Úpravná vody Lesnice		7,1	0,6	3,0	2,4	76,0	13,0	0,25	1,7	0,07	0,02	47,3
Měnik	Vrt Řimice		7,4	0,4	5,9	4,3	140,0	19,0	0,07	2,0	0,05	0,02	18,9
Mírov	Úpravná vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Mitrovce	Úpravná vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Mohelnice	Úpravná vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Moravičany	Úpravná vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Mostkov	Vrty Oskava		7,2	0,2	1,5	1,0	32,0	5,2	0,22	2,9	0,05	0,02	10,0
Nemile-dolní část	Vrty Olšany		7,6	0,2	3,3	2,0	70,0	7,2	0,10	1,1	0,05	0,02	23,6
Nemile-horní část	Vrty a jímání Růžové údolí VDJ Račice		7,3	0,3	2,4	1,9	57,0	11,0	0,10	1,2	0,05	0,02	8,6
Olšany	Vrty Olšany		7,6	0,2	3,1	1,9	63,0	8,5	0,20	1,3	0,05	0,02	10,2
Oskava	Vrty Oskava		7,2	0,2	1,5	1,0	32,0	5,2	0,22	2,9	0,05	0,02	10,0
Pateřín	Vrt Řimice		7,4	0,4	5,9	4,3	140,0	19,0	0,07	2,0	0,05	0,02	18,9
Petrov nad Desnou	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,4	0,1	0,3	0,3	10,0	1,3	0,16	3,8	0,09	0,02	5,8

Kvalita vody 2011-2012		Parametr	pH	Acidita (ZNK 8,3)	Alkalita (KNK 4,5)	tvrdost	vápník	hořčík	zákal	barva	železo celk.	mangan	dusičnaný
Zásobovaná oblast - Obce	Zdroj	Jednotka	-	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mg/l	mg/l	ZFn	mg/l Pt	mg/l	mg/l	mg/l
		Mezní hodnoty dle Vyhl. 252/2004 Sb.	6,5 - 9,5	-	-	doporučené 2 - 4	doporučené 40 - 80	doporučené 20 - 30	5	20	0,20	0,05	50
Pobuči	Úpravna vody Lesnice		7,1	0,6	3,0	2,4	76,0	13,0	0,25	1,7	0,07	0,02	47,3
Podolí	Úpravna vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Postřelmůvek	Vrty Olšany		7,6	0,2	3,3	2,0	70,0	7,2	0,10	1,1	0,05	0,02	23,6
Pusté Žibřidovice	Vrt a jímání Pusté Žibřidovice		6,6	0,4	0,7	0,6	19,0	3,2	0,17	2,6	0,05	0,02	7,0
Rapotín	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,4	0,1	0,3	0,3	10,0	1,3	0,16	3,8	0,09	0,02	5,8
Rapotín, část obce, Nové Domky	Úpravna vody Rapotín		7,2	0,2	1,7	1,3	40,0	7,8	0,06	1,3	0,05	0,02	20,1
Rovensko	Vrty Olšany		7,6	0,2	3,3	2,0	70,0	7,2	0,10	1,1	0,05	0,02	23,6
Ruda n/M	Prameniště Bohdík		7,8	0,2	3,8	1,9	42,0	21,0	0,15	1,6	0,05	0,02	6,3
Rudoltice	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,4	0,1	0,3	0,3	10,0	1,3	0,16	3,8	0,09	0,02	5,8
Řepová	Úpravna vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Řimice	Vrt Řimice		7,4	0,4	5,9	4,3	140,0	19,0	0,07	2,0	0,05	0,02	18,9
Sobotín	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,4	0,1	0,3	0,3	10,0	1,3	0,16	3,8	0,09	0,02	5,8
Staré Město	Vrt Květná		7,1	0,2	1,0	0,6	17,0	5,2	0,15	3,1	0,04	0,02	8,9
Stavenice	Vodojem Dubicko		6,7	0,6	2,0	1,0	32,0	4,8	0,09	1,2	0,05	0,02	13,8
Studená Loučka	Jímání-studna Svojanov		7,0	0,4	2,0	1,3	51,0	1,6	1,20	8,0	0,20	0,02	11,7
Svojanov	Jímání-studna Svojanov		7,0	0,4	2,0	1,3	51,0	1,6	1,20	8,0	0,20	0,02	11,7
Šumperk dolní tlakové pásmo	Prameniště Luže, Úpravna vody Rapotín VDJ Vodárka		6,5	0,8	1,7	1,3	38,0	8,1	0,28	4,8	0,15	0,05	24,3
Šumperk horní tlakové pásmo	Prameniště Luže, Úpravna vody Rapotín VDJ Vyhlička		6,9	0,2	1,7	1,3	40,0	7,8	0,13	2,6	0,06	0,02	21,8
Šumperk horní tlakové pásmo	Úpravna vody Rapotín VDJ Bohdíkova - Skalka		7,2	0,2	1,7	1,3	40,0	7,8	0,26	6,5	0,11	0,05	20,6
Šumperk horní tlakové pásmo	Vrty Olšany VDJ Háj		7,6	0,2	3,3	2,0	70,0	7,4	0,07	1,0	0,05	0,02	22,8
Šumperk dolní tlakové pásmo	Vrty Olšany VDJ Hradisko		7,5	0,2	3,3	2,0	70,0	7,4	0,06	1,0	0,05	0,02	23,1
Třeština	Vodojem Dubicko		6,7	0,6	2,0	1,0	32,0	4,8	0,09	1,2	0,05	0,02	13,8
Újezd	Úpravna vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Veleboř	Jímání-studna Veleboř		6,4	1,0	1,1	0,8	27,0	2,5	0,06	1,4	0,05	0,02	17,4
Velké Losiny	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,4	0,1	0,3	0,3	10,0	1,3	0,16	3,8	0,09	0,02	5,8
Vikýřovice, jih, od obecního úřadu	Prameniště Luže, Úpravna vody Rapotín VDJ Vodárka		6,5	0,8	1,7	1,3	38,0	8,1	0,28	4,8	0,15	0,05	24,3
Vikýřovice sever, po obecní úřad	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,4	0,1	0,3	0,3	10,0	1,3	0,16	3,8	0,09	0,02	5,8
Vlčice	Úpravna vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1
Vyšehorí	Vrty Olšany		7,6	0,2	3,3	2,0	70,0	7,2	0,10	1,1	0,05	0,02	23,6
Zábřeh Skalička, Ráječek, dolní tlakové pásmo	Úpravna vody Lesnice		7,1	0,6	3,0	2,4	76,0	13,0	0,25	1,7	0,07	0,02	47,3
Zábřeh horní tlakové pásmo	Vrty a jímání Růžové údolí VDJ Račice		7,3	0,3	2,4	1,9	57,0	11,0	0,10	1,2	0,05	0,02	8,6
Zábřeh střední tlakové pásmo	Vrty Olšany VDJ Dvorská, VDJ Krumpach		7,6	0,2	3,3	2,0	70,0	7,2	0,14	1,4	0,05	0,02	23,6
Zábřeh dolní tlakové pásmo	Vrty Olšany VDJ Dvorská		7,6	0,2	3,3	2,0	70,0	7,2	0,10	1,1	0,05	0,02	23,6
Žadlovice	Úpravna vody Moravičany		7,2	0,4	3,4	1,9	58,0	9,9	0,05	1,7	0,05	0,02	4,1